

Potwierdzenie wyniku badania izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych elementu budowlanego

Na podstawie sprawozdania z badań: nr GLA-1414 / 18

Zleceniodawca

PRESS GLASS S.A.

Nowa Wieś
ul. Kopalniana 9
42-262 Poczesna

<i>Badany obiekt:</i>	Izolacyjna szyba zespolona
<i>Opis:</i>	6,38/12/4/12/26,60.
<i>Budowa:</i>	33.1 kl.2(B)2/12/FL 4/12/Pyrobel 25 wewnętrzny kl.EI60 Ar
<i>Wymiary:</i>	1230 mm x 1480 mm
<i>Gaz:</i>	Argon
<i>Masa jednostkowa próbki:</i>	89,5 kg/m ²
<i>Schemat:</i>	

Wskaźnik	$R_w (C; C_{tr})$	STC	OITC
Podstawa	PN-EN ISO 10140-1:2016 PN-EN ISO 10140-2:2011 PN-EN ISO 717-1: 2013	ASTM E413-16	ASTM E1332-16
Wartość	46 (-2; -6)dB	46 dB	36 dB

Łozienica, 08.11.2018

dr Krzysztof Mech
Kierownik Laboratorium Akustyki